

INTEGRA OPEN CELL ŞARTNAME

UNITECH DELTA SİSTEM ÖZELLİKLERİ:

- **Hammadde :** 0,5-1,0 mm Alüminyum sac
 - **Petek ebadı :** ...x... mm
 - **Panel ebadı:** 600x1200 mm standart - (100x100 mm - 1200x1200 mm)
 - **Boya :** Minimum 40 µ kalınlığında, pre painted (ön boyalı) veya min 60 µ kalınlığında post painted (sonradan boyalı)
 - **Perforasyon :** Ø1,5 mm (% 22 boşluk oranı) veya Ø2,5 mm (% 19 boşluk oranı)
- “Bu sistem, ISO 14025 ve EN 15804’e göre EPD (Environmental Product Declaration) belgesine sahiptir.”

TAŞIYICI SİSTEM VE AKSESUARLAR:

- 1- **DELTA-01 :** Taşıyıcı Kanal
- 2- **DELTA-02:** Taşıyıcı Kanal EklemeParçası
- 3- **DELTA-03 :** Taşıyıcı Birleşim Teli
- 4- **ATJ-100 :** Askı Tiji

UYGULAMA:

Tavan boşluğu minimum 100 mm olmalıdır. Taşıyıcı sistemin kurulumundan sonra duvarda en düşük kot işaretlenir ve köşebent profili duvara bu noktadan vidalanır.

Unitech Delta Sistem’de Taşıyıcı kanal kare form oluşturacak şekilde kurulmalıdır.

Köşebent ile taşıyıcının üstündeki ilk çentik arasındaki mesafe petek ebadına eşit

olmalıdır.



(Petek ebadı 50x50 mm ise mesafe 50 mm.) İlk askı takımı köşebentten maksimum 300 mm uzaklıkta atılır. (Köşebendin olmadığı yerlerde max. 150mm.) Taşıyıcı Kanal(1) kısa kenardan demontaj yapılacak ise 1200 mm’de bir, uzun kenardan demontaj yapılacak ise 600 mm’de bir atılır. Taşıyıcı kanalın boyda birleşmesi gereken yerlerde Taşıyıcı kanal ekleme parçası(2) kullanılır. İlk kurulan Taşıyıcı kanal ile diğerleri arasındaki bağlantı vida tardımı ile yapılır. Taşıyıcı birleşim teli(3) kullanılarak panel taşıyıcı kanal ile birleştirilir. Daha sonra sistem askı tiji(4) yardımı ile asılır.

SİSTEM DETAYI:

