

INTEGRA OPEN CELL ŞARTNAME

UNITECH SİSTEM-A ÖZELLİKLERİ:

- **Hammadde:** 0,5-1,0 mm Alüminyum sac
- **Petek Ebadı:** ...x... mm
- **Panel Ebadı:** 600x1200 mm standart - (100x100 mm - 1200x1200 mm)
- **Boya:** Minimum 40 µ kalınlığında, pre painted (ön boyalı) veya min 60 µ kalınlığında post painted (sonradan boyalı)
- **Perforasyon:** Ø1,5 mm (% 22 boşluk oranı) veya Ø2,5 mm (% 19 boşluk oranı)

“Bu sistem, ISO 14025 ve EN 15804’e göre EPD (Environmental Product Declaration) belgesine sahiptir.”

TAŞIYICI SİSTEM VE AKSESUARLAR:

- 1- **A-01** : Bağlantı Elemanı
- 2- **A-02** : Askı Elemanı
- 3- **A-03:** T Taşıyıcı
- 4- **A-04** : T Taşıyıcı Ekleme Parçası
- 5- **DST-01:** Askı Teli
- 6- **HDVC/4** : Askı Yayı

UYGULAMA:

Tavan boşluğu minimum 100 mm olmalıdır. Taşıyıcı sistemin kurulumundan sonra duvarda en düşük kot işaretlenir ve köşebent profili duvara bu noktadan vidalanır.

Unitech Sistem A'da T Taşıyıcı kare form oluşturacak şekilde kurulmalıdır. Köşebent ile taşıyıcının üstündeki ilk çentik arasındaki mesafe petek ebadına eşit olmalıdır. (Petek ebadı 50x50 mm ise mesafe 50 mm.) İlk askı takımı köşebentten maksimum 300mm uzaklıkta atılır. (Köşebentin olmadığı yerlerde max. 150mm.) T profil(3) ile birleşen askı elemanı(2) askı telinin(5) taşıyıcı ile birleşmesine yardımcı olur. Biri ters biri düz şekilde olan 2 kanca şeklinde bükülmüş askı telleri ise askı yayı(6) ile birbirine bağlanır. T Profilin boyda birleşmesi gereken yerlerde T profil ekleme parçası(4) kullanılır. Ana taşıyıcılar ise 1200 mm'de bir atılır. Örülmüş halde temin edilen Unitech petek asma tavanlar kurulan taşıyıcı sistemdeki boşluğa aşağıdan monte edilir.

SİSTEM DETAYI:

